

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am 08.02.2024

Anfragen aus dem Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt vom 09.11.2023

Frau Bommer - fragt nach möglichem Winterdienst für Umfahungsstrecke der
Radfahrer/Fußgänger der Baustelle im Kreuzungsbereich Wernitz / B5.

Sachstand: Hierzu hat die Gemeinde Wustermark bisher vom Träger der
Straßenausbaumaßnahme keine Aussage erhalten. Sobald diese erfolgt ist,
werden Sie sofort informiert.

Herr Hetmark - berichtet das es schon häufig Berichte zu verschlammten Hydranten gab. Er fragt
an, wie hier zukünftig die Prüfung und Reinigung umgesetzt wird. Herr Schollän
sichert eine schriftliche Stellungnahme zu.

Sachstand: Die Gemeinde Wustermark hat mit dem Wasser- und Abwasserverband
„Havelland“ am 21.04.2004 eine Vereinbarung über die Sicherstellung der
Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene
Wasserversorgungssystem des Verbandes abgeschlossen.
Der Verband stellt also dem Träger des Brandschutzes aus seinem, der
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung dienenden Leitungsnetz Löschwasser
zur Verfügung.
Der vom Verband zu übernehmende Leistungsumfang schließt die Erneuerung,
Wartung und Instandhaltung der Hydranten mit ein.

In der Praxis bedeutet das, dass der Verband einmal jährlich jeden Hydranten
augenscheinlich überprüft und sollten Mängel dabei festgestellt werden, diese
abstellt.

Sollten, neben dieser jährlichen Überprüfung des Verbandes, Mängel an den
Hydranten oder deren Beschilderung durch die Feuerwehr bei Einsätzen oder
Übungen festgestellt werden, werden diese dokumentiert und über die
Ortswehrführer der Verwaltung der Gemeinde Wustermark, Sachgebiet
Brandschutz mitgeteilt, die dann den Verband entsprechend informieren.
Die Mängel werden aus der Erfahrung noch in der gleichen Woche durch den
Verband behoben.

Gegenwärtig liegen der Verwaltung keine Informationen über Mängel an den
Hydranten in der Gemeinde Wustermark vor.

Scholz